



MESTO VRÚTKY

Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 14.10.2021
Č.sp.: 1683/2021/ Hol-18068/2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

Spoločnosť *Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina* v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou *ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo*, podala dňa 02.09.2021 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadosť o stavebné povolenie stavby pod názvom: „14474 – Vrútky – Ul. 1. Československej brigády Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“ na parcelách č. *KN-C 796/3 4327/1 a KN-E 4327* v k.ú. Vrútky.

Mesto Vrútky, podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods.4 stavebného zákona o umiestnení stavby v spojení so stavebným konaním a po posúdení žiadosti o stavebné povolenie podľa §37, §62, §63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba pod názvom „14474 – Vrútky – Ul. 1. Československej brigády Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“ na parcelách **KN-C 796/3 4327/1** a **KN-E 4327** v k.ú. Vrútky, sa podľa §39a odst.4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt.

SO.01 – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK

- Demont. Existujúcich vzdušných vedení 4x50 AlFe6
- Mont. Prípojkových vedení, trasa 32 m
- Demont. Podperných bodov, 1ks
- Mont. Podperných bodov, 1ks
- Mont. Nových zemných NN vedení, celková trasa 2x20 m
- Mont. Zemných káblových spojok, 2ks
- Mont. Istiacej skrine PRIS, 1ks

Stavba bude realizovaná v k.ú. Vrútky, Ul. 1.Československej brigády. Trasa nového zemného

rozvodu je určená od existujúceho zemného NN rozvodu pozdĺž a naprieč miestnou komunikáciou a to popod existujúce vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 po navrhovanú istiacu skriňu PRIS, ktorá sa vybuduje v blízkosti podperného bodu NN vzdušnej siete, ktorá sa vybuduje v blízkosti podperného bodu NN vzdušnej siete, ktorý sa touto stavbou vymení za nový. Existujúce vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 sa od vymeneného podperného bodu po strešník na čd. 56 vymení za nové prípojkové vedenie. Existujúce vedenie ktoré je umiestnené na bytovom dome sa odpojí.

Rekonštrukciou NNS a rozšírením NNK siete sa odstráni havarijný stav káblového vedenia, ktoré je umiestnené na bytovom dome. Toto káblové vedenie napája existujúcu NN vzdušnú sieť 4x50 AlFe6. Vedenie na bytovom dome sa odpojí. Napájanie NN vzdušnej siete sa zabezpečí z novej istiacej skrine PRIS, ktorá sa vreže do existujúceho NN zemného vedenia.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 796/3, 4327/1 a KN-E 4327 k.ú. Vrútky a v zmysle priloženej situácie ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Patrik Mikušiak, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6789*A2.
3. Pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní vyzvať správcov jednotlivých sietí na vytýčenie jednotlivých trás vedení, aby nedošlo k poškodeniu vedení.
4. Stavebníci zabezpečia vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti-práce technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy, dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002Z.z.
7. Vlastník stavby je podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
8. Stavba bude uskutočnená najneskôr do 31.12.2022.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom bude spoločnosť ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
10. Terénne úpravy okolo stavebného objektu budú ukončené do termínu kolaudačného konania
11. Nevyužitú stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, čo je potrebné dokladovať pri kolaudačnom konaní kópiami účtov od prevádzkovateľa skládky odpadov. Asfaltový odpad odvážať na recykláciu a použiť na spätnú úpravu vozovky.
10. O stavebných prácach viesť prehľadné záznamy.
11. Stavenisko označiť v zmysle § 43i ods. 3) písm. b) stavebného zákona.
12. Prípadné vzniknuté škody spôsobené tretím osobám z titulu svojej zodpovednosti nahradí stavebník podľa osobitých predpisov, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
13. Po ukončení všetkých prác a terénnych úprav požiadať o kolaudáciu stavby.
14. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

a) *Slovak Telekom, a.s., záväzným stanoviskom pod č. 6612126106 zo dňa 31.08.2021*

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

b) *Energotel, a.s., záväzným stanoviskom pod č. 62021955 zo dňa 05.08.2021 .*

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spol. Energotel a.s., a Stredoslovenská distribučná.

c) *Orange Slovensko a.s., záväzným stanoviskom pod č. BB-2128/2021 vydaného dňa 02.08.2021.*

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

d) *UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., záväzným stanoviskom pod č. 1765/2021 zo dňa 23.07.2021.*

- V lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

e) *O2 Slovakia, s.r.o., záväzným stanoviskom zo dňa 29.07.2021.*

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o..

f) *SPP-Distribúcia a.s., záväzným stanoviskom pod č. TD/NS/0088/2021/Šk zo dňa 04.08.2021.*

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod DN 250 oceľ.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác, V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu. až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou. za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1.00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti V ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286. alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 OZ,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- stavebník je povinný pri súbuhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,

- II zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

g) *Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., záväzným stanoviskom pod č. O21310005201 zo dňa 27.07.2021.*

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle ust. zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení dávame k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

- V záujmovej lokalite stavby sú uložené potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti.

S umiestnením a uskutočnením stavby podľa predloženej PD súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pre určenie presnej trasy je potrebné inž. siete fyzicky vytýčiť.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s., o vytýčenie polohy verejného vodovodu, verejnej kanalizácie.
- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák – kontakt 0918 690 039 henerich.hvizdak@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP).

Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.

V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmenene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení).

- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z.
Pri stavebných prácach je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod/kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka.
- Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu/kanalizácie, optického kábla žiadame mi. 3 dni vopred preukázateľne ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.
- Križovania a súběhy podzemných vedení žiadame realizovať v zmysle STN 73 6005.
- Základ nového PB (jeho okraj) umiestniť vo vzd. min. 1,0 m od okraja potrubia verejného vodovodu.
Základ PB je nutné realizovať tak, aby jeho stabilita zostala zachovaná aj pri rekonštrukcii podzemného vedenia verejného vodovodu.
- Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

- prevádzkového majstra vodovodov - kontakt: p. Miroslav Holec tel.č, 090.5 469243
 - prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt p. Peter Martíník tel.č. 0918701 124.
 - Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 - Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí. Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka našej spoločnosti na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a súbehu. Pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek, ktorý je kontrolovaný.
 - Výstavbu nového PB, uloženie kábla v ochrannom pásme verejného vodovodu/kanalizácie - je nutné na mieste pred uložením do zeme prerokovať s určeným zástupcom prevádzkovateľa verejného vodovodu/ verejnej kanalizácie.
 - Zameranie novej trasy NN v ochrannom pásme verejného vodovodu/kanalizácie v správe našej správe je potrebné odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky.
 - K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin. K vydaniu je potrebné preukázať splnenie uvedených podmienok.
 - Všetky zmeny oproti predloženej PD žiadame vopred odsúhlasiť s našou spoločnosťou.
- h) *MARTICO, s.r.o., záväzným stanoviskom pod č. 289/2021 zo dňa 28.07.2021.*
- V záujmovom území stavby sa podzemné siete v správe MARTICO, s.r.o., nenachádzajú.
- i) *STEFE Martin., a.s., záväzným stanoviskom pod č. RD2106303 zo dňa 27.07.2021.*
- V záujmovej oblasti podľa priloženej dokumentácie sa nenachádzajú rozvody tepla v správe našej spoločnosti.
- j) *Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2021/16771-2/66645/OPO zo dňa 22.07.2021.*
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, Je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
 - Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
- k) *Regionálny úrad verejného zdravotníctva, záväzným stanoviskom pod č. HŽP 2021/01897 zo dňa 27.07.2021.*
- Vzhľadom na charakter a účel ďalšieho využívania navrhovanej stavby z hľadiska hodnotenia dopadov na verejné zdravie v súlade s § 6 ods. 3 zákona Č. 355/2007 Z.z. nebude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine predloženú žiadosť/podklady posudzovať.

l) *Mestský úrad Vrútky,., záväzným stanoviskom pod č. 1619/2021-Hol-17005/2021 zo dňa 18.08.2021.*

- S navrhovanou stavbou stavebníka Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo súhlasíme.

11. Zariadenie staveniska umiestniť na nehnuteľnostiach vo vlastníctve stavebníkov.

12. Ak v priebehu výstavby sa dostane stavebný odpad na susedné pozemky, tento bezodkladne na vlastné náklady stavebník odstráni a uvedie pozemok do pôvodného stavu.

Stavebné povolenie stratí platnosť , ak do dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá , pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť § 52 zákona č. 71/1967 Zb.

Námietky účastníkov konania: účastníci konania nepodali námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení splnomocneným zástupcom, spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo podala dňa 02.09.2021 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadosť o stavebné povolenie stavby pod názvom: „14474 – Vrútky – Ul. I. Československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, , na parcelách KN-C 796/3, 4327/1 a KN-E 4327 v k.ú. Vrútky.

Mesto Vrútky oznámením zo dňa 04.05.2021 podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojilo konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a vytýčilo termín ústneho pojednávania spojeného s obhliadkou na mieste stavby na 12.10.2021.

Na stavebnom konaní bola prejednaná projektová dokumentácia. Miestna obhliadka bola vykonaná. Stavebný úrad voči stavbe nemá námietky.

Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia. Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

K stavbe sa vyjadrili : *Slovak Telekom, a.s., záväzným stanoviskom pod č. 6612126106 zo dňa 31.08.2021; Energotel, a.s., záväzným stanoviskom pod č. 62021955 zo dňa 05.08.2021; Orange Slovensko a.s., záväzným stanoviskom pod č. BB-2128/2021 vydaného dňa 02.08.2021; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., záväzným stanoviskom pod č. 1765/2021 zo dňa 23.07.2021; O2 Slovakia, s.r.o., záväzným stanoviskom zo dňa 29.07.2021; SPP-Distribúcia a.s., záväzným stanoviskom pod č. TD/NS/0088/2021/Šk zo dňa 04.08.2021; Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., záväzným stanoviskom pod č. O21310005201 zo dňa 27.07.2021; MARTICO, s.r.o., záväzným stanoviskom pod č. 289/2021 zo dňa 28.07.2021; STEFE Martin, a.s., záväzným stanoviskom pod č. RD2106303 zo dňa 27.07.2021; Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2021/16771-2/66645/OPO zo dňa 22.07.2021; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, záväzným stanoviskom pod č. HŽP 2021/01897 zo dňa 27.07.2021; Mestský úrad Vrútky,., záväzným stanoviskom pod č. 1619/2021-Hol-17005/2021 zo dňa 18.08.2021.*

Podmienky výstavby sú uvedené rozhodnutí v časti podmienky rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Správny poplatok podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol zaplatený prostredníctvom internet bankingu dňa 09.09.2021.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Vrútky.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Obec Turčianske Kľačany - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Príloha: Situácia

Doručiť :

- 1) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 2) ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
- 3) JOMA SPORT, s.r.o., Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica
- 4) ARBON, spol.s.r.o., Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin
- 5) Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
- 6) Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
- 7) Železnice Slovenskej republiky, Klementisova 8, 813 61 Bratislava
- 8) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 9) Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- 10) SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- 11) Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
- 12) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- 13) Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
- 14) a/a

Vybavuje: Ing. Nikola Holešová, 043/424 18 21, nikola.holesova@vrutky.sk