



**MESTO VRÚTKY**  
**Mestský úrad Vrútky**  
Námestie S. Zachara č.4, 038 61 Vrútky

Č.sp.: 783/2019/ Tk  
Vo Vrútkach, dňa 25.09.2019

Vec:

**Dodatočné povolenie dočasnej stavby : „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL“ v k.ú. Vrútky.**

Stavebník :

**spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. IČO 35 814 497, Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, v zastúpení splnomocnencom Zuzanou Zemličkovou, Podjavorinské 1604812, 149 00 Praha 4, ČR.**

## **R O Z H O D N U T I E**

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov postupom podľa § 88 ods. 1 písm.b) a § 88a stavebného zákona vec posúdil, prerokoval s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a vydáva

### **dodatočné povolenie dočasnej stavby**

**„Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL“** na pozemkoch parc.č.: KN-C 4043/4, 4045/4, 4043/4, 4423, 4047/1, 4042, 4046/1, 4047/1, 3871/204, 3871/203, 4047/2, 4051/4, 4051/4, 4051/9, 4052/2, KN-E 4044/2, 4045/2, 4043, 4423, 4046/1, 4050/2, 4051/1, 4052, 4047, k.ú. Vrútky

a súčasne podľa § 88a ods.9 stavebného zákona

### **povoľuje užívanie dočasnej stavby**

**„Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná sklada EASTERN PORTAL“** na pozemkoch parc.č.: KN-C 4043/4, 4045/4, 4043/4, 4423, 4047/1, 4042, 4046/1, 4047/1, 3871/204, 3871/203, 4047/2, 4051/4, 4051/4, 4051/9, 4052/2, KN-E 4044/2, 4045/2, 4043, 4423, 4046/1, 4050/2, 4051/1, 4052, 4047, k.ú. Vrútky.

Charakter stavby: **dočasná stavba**, trvanie stavby od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do ukončenia stavebných prác na stavbe tunela diaľnice D1 , Lietavská Lúčka-Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL v katastri Vrútky. Ukončenie stavebných prác je potrebné nahlásiť MsÚ Vrútky do 5 dní od ich ukončenia.

Prístup do areálu betonárne je z Ul.Dubná Skala, ďalej po pozemkoch: parc.č.: KN-C 4285/8, 4284/1, 4284/2, 4040, 4042, 4043/7, 4041, 4035/24, 4035/12, 4035/23, 4035/25, 3871/157, KN-E 4036/1, 4036/2, 4265, 4042, 4043, k.ú. Vrútky.

Jedná sa o dočasné stavebné objekty, ktoré budú slúžiť svojmu účelu len počas trvania stavebných prác na tuneli DUBNÁ SKALA EASTERN PORTAL, v rozsahu stavebných objektov:

Stavba je rozčlenená na stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa nasledovnej skladby:

**Stavebné objekty:**

SO.01 Mobilná betonáreň a recykling

S0.02 Skládka kameniva

S0.04 Prípojka a rozvody NN

S0.05 Plynové hospodárstvo

**Prevádzkové súbory :**

E.2.1 TC.O 1 Technologická časť - Mobilná betonáreň a recykling

Členenie prevádzkových súborov

PS.01. Betonáreň :

PS.01.1 Miesiace jadro

PS.01.2 Cementové hospodárstvo

PS.01.3 Doprava kameniva

PS.01.4 Technológia ohrevu zámesovej vody a vzduchu

PS.01.5 Technologické rozvody NN a ASRTP

PS.02 Recykling

Objekty dočasnej mobilnej betonárne sú umiestnené v areáli zázemia budovania tunela diaľnice D1: LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ - DUBNÁ SKALA. Areál je prístupný zo staveniskovej komunikácie. Predmetom projektu je zriadenie samostatne stojacieho technologického zariadenia na výrobu betónovej zmesi. Prevádzka betonárne je uvažovaná na dobu výstavby tunela. Po ukončení činnosti bude technológia zdemontovaná a priestor bude uvedený do pôvodného stavu. Železobetónové základy budú odstránené, rozdrvené a opätovne použité.

**SO. 02 Skládka kameniva**

Navrhnuté sú dve skládky kameniva. Kamenivo v nich je rozdelené podľa frakcií (0-2, 0-4, 4-8, 8-16 a rezerva).

Skládky sú založené na železobetónových pätkách, v ktorých sú votknuté oceľové HEB a U profily. Do oceľových profilov sú vsunuté prefabrikované železobetónové panely, z ktorých sú vytvorené kóje pre jednotlivé frakcie kameniva. Spodok skládky tvorí podkladný betón a železobetónová doska.

**50.04 Prípojka a rozvody NN**

Pre rozvod elektrickej energie v lokalite betonárky sa navrhuje podzemná NN káblková sieť. Bodom napojenia je TRAFOSTANICA - pre uvedené okruhy bude umiestnená na vonkajšej stene velína - bude mať prívod pole a vývody k miešaciemu jadru, recyklingu, velínu, technológii ohrevu vody a vzduchu, vonkajšiemu osvetleniu, sociálnemu zázemiu (kontajnery) a rezervu.

Z hlavného rozvádzača sú napojené pripojovacie skrine technologických zariadení. Káblové rozvody sú vedené v pozinkovaných žľaboch a ochranných trubkách na povrchu. Ovládanie je zvedené do velína, z ktorého sú riadené všetky procesy výroby betónových zmesi.

**SO.OS Plynové hospodárstvo**

Na pozemku investora je navrhnuté plynové hospodárstvo propánové s dvomi nadzemnými nádržami o objeme 4850 litrov. Plyn bude využívaný na vykurovanie TÚV v stabilných zásobníkoch a ohrev priestoru betonárky pod miešacou vežou generátormi horúceho vzduchu. Plynové hospodárstvo pozostáva z tlakovej stanice, prívodu propánu ku kontajneru a HÚP.

## TC.01 Technologická časť - Mobilná betonáreň a recykling

### PS.01 Betonáreň

#### PS.01.1 Miesiace jadro

Pre miesiace jadro je použitá dvojhriadeľová miešačka s núteným miešaním v dvojkorytovom bubne BHS typ DKX 2.0 s maximálnym výkonom 90 m<sup>3</sup> / hod betónovej zmesi. Je osadená na ocelevej konštrukcii miešacej plošiny, výpusť je 4130 mm nad spevnenou plochou. V úrovni miešacej plošiny sú obslužné lávky prístupné vonkajším výstupným schodiskom so zábradlím. Miešací proces prebieha automaticky, je riadený diaľkovo z veľína, ide teda o miesto bez obsluhy. Celé miesiace jadro je opláštené a zateplené sendvičovými panelmi z lakovaného pozinkovaného plechu, ktoré obmedzia prípadnú prašnosť a hlučnosť a výrazne zlepšia celkový vzhľad technologického celku.

#### PS.01.2 Cementové hospodárstvo

K miesiacemu jadru sú priradené 3 oceleové silá o kapacite 3 x 80 m<sup>3</sup> sú navrhnuté pre uskladnenie cementu a popolčeka. Silá sú osadené na ocelevej konštrukcii, kotvené do betónových základových blokov, výstup na silá je rebríkom, na strechách je ochranné zábradlie a prechodové lávky.

#### PS.01.3 Doprava kameniva

Triedené kamenivo a piesok sú do priestoru betonárne dopravované nákladnými vozidlami do jednotlivých boxov vonkajšej skládky, kde sú uskladnené podľa jednotlivých frakcií. Z tejto skládky je kamenivo dopravované kolesovým nakladačom do štvorkomorového oceleového nadzemného zásobníka. Na spodnej doske zásobníka sú umiestnené segmentové uzávery, z ktorých je kamenivo dávkované do vážnej skipovej nádoby. Skipový výťah s pohonom a násypným košom zabezpečuje dopravu navázaného kameniva a jeho výsyp do bubna miešačky.

#### PS.01.4 Technológia ohrevu zámesovej vody a vzduchu

Pre ohrev kameniva v zásobníku je navrhnuté teplovzdušné vykurovanie - temperovanie. Zámesová voda sa bude ohrievať v kotloch v samostatnom tepelne izolovanom kontajneri. Voda bude ohrievaná na teplotu 85/65°C. Cirkulácia vody je zabezpečená pomocou čerpadla.

#### PS.01.5 Technologické rozvody NN a ASRTP

Medzi miesiacim jadrom a cementovými silami je osadený kontajner - velín, z ktorého je zabezpečené ovládanie a riadenie betonárne. Ide o prefabrikovaný oceleový kontajner pôdorysných rozmerov 6055x2435x2790mm s predsieňou, kde je umiestnený technologický rozvádzač. V hlavnej miestnosti je umiestnený riadiaci pult s počítačom a tlačiarňou.

### PS.02 Recykling

Recyklačné zariadenie zabezpečuje likvidáciu zvyškov betónovej zmesi z oplachu bubnov autodomiešavačov, autočerpadiel a miešacieho zariadenia. Ide o verziu v nadzemnom prevedení, aby bola zabezpečená jeho mobilita.

## Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude udržiavaná v zmysle § 82 ods.2 stavebného zákona v dobrom stavebno-technickom stave.
2. Stavba je povolená ako **dočasná stavba** v trvaní : od nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia do ukončenia stavebných prác na stavbe tunela diaľnice D1 , Lietavská Lúčka-Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL v katastri Vrútky.
3. Ukončenie stavebných prác je potrebné nahlásiť MsÚ Vrútky do 5 dní od ich ukončenia.
4. Dodržať podmienky záväzného stanoviska ku kolaudácii : RÚVZ Martin pod č. PPL2018/02470 zo dňa 31.12.2018:  
pred začatím užívania posudzovanej stavby požiadať RÚVZ so sídlom v Martine o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

(prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) predmetného zákona a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade nedodržania týchto povinností sa fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba dopustí podľa § 57 ods. 33 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. iného správneho deliktu).

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska ku kolaudácii : Inšpektorát práce Žilina, pod č. IPZA/IPZA\_OBOZPII/KON/2019/2714/2019/8290 , zo dňa 11.06.2019:

Inšpektorát práce v Žiline v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

-Stavebník nezabezpečil pri skladovaní sypkých materiálov označenie najvyššieho dovoleného profilu, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.3.8 STN 26 9030:1993.

-Stavebník nemá na viacerých schodiskách odlíšený prvý nástupný a posledný výstupný stupeň od okolitej podlahy (značenie je opotrebované), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 36 STN 73 4130:1985.

-Stavebník nevykonal technické opatrenia, ktoré by zmiernili škodlivé účinky vyvolané chemickými látkami alebo zmesami látok. V dvoch miestnostiach skladu chemických látok sa nachádzali nebezpečné chemické látky na zachytných vaniach tak, že v prípade úniku chemickej látky nezabezpečovali zachytenie chemickej látky do zachytnej vane, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 6 písm. c) NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

-Stavebník nepredložil písomný doklad protokol o určení druhu prostredia, v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v prílohe N čl. 1.3.4 STN 33 2000-5- 51 :2007.

-Stavebník nemá označený havarijný vypínač pri dverách kotolne a miestnosti miešačky podľa jeho funkcie, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 príloha č. 1 bod 2.1. nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

-Stavebník nemá potrubie na plyn označené smerom prúdenia média, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-Stavebník nemá uzatváracie armatúry na systéme ÚK v kotolni označené štítkami podľa ich určenia, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 príloha č. 1 bod 2.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

-Stavebník nemá na tlakomeroch systému ÚK v kotolni vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

-Stavebník nemá na teplotných systémoch ÚK v kotolni vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.4.4.2 STN 69 0012:2014.

-Stavebník nemá v sprievodnej technickej dokumentácii tlakových nádob skupiny „A“ v.č. L18509443, v.č. L065017L01, v.č. 1343457766 uvedené údaje o poistnej a ostatnej armatúre a o výstroji, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 príloha č. 3 vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

- Stavebník preukázateľne neodstránil nedostatky, ktoré sú uvedené v Správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia dočasná mobilná betonáreň DI Višňové, Eastern portal vykonaná v dňoch 03.10. -11.10.2019 v Správe o odbornej skúške plynového zariadenia sk. Bg rozvod PB vykonanej dňa 13.7.2018, čo je v rozpore s § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí stavby zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky v bodoch do termínu 15.7.2019 a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce Žilina do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia stavby.

6. Sociálne zariadenie bude zabezpečené pre pracovníkov betonárne na základe súhlasu na využívanie sociálnych zariadení v administratívnych priestoroch Zariadenia staveniska na Dubnej skale, vydaný združením SALINI IMPREGILO – DÚHA, Žilina pod číslom 0302/2018/Vis/SSS/TSu zo dňa 27.09.2018 pre spol. ZAPA beton SK s.r.o..
7. Žiadateľ je povinný mať po celú dobu trvania dočasnej stavby uzatvorené a platné nájomné zmluvy, resp. iné právne vzťahy k dotknutým parcelám stavbou.
8. Po odstránení stavby je žiadateľ povinný uviesť parcely do pôvodného stavu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené.

## **O d ô v o d n e n i e :**

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. IČO 35814497, Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, podala dňa 07.10.2015, na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosť povolenie stavby: Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná Skala EASTERN PORTAL na pozemkoch v k.ú. Vrútky.

Mesto Vrútky v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, výzvou zo dňa 26.10.2015 žiadalo o doplnenie podkladov podania – doplnenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov v danej veci. Lehotu stanovilo na 60 dní od doručenia predmetnej výzvy. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní predmetné konanie rozhodnutím pod č. 2511/2015/Tk zo dňa 26.10.2015 prerušil na dobu 60 dní .

Mesto Vrútky dňa 01.01.2016 pod č. sp. 2511/2015 urgovalo žiadateľa na doplnenie podkladov v danej veci – úradný záznam.

Dňa 13.01.2016 sa uskutočnilo prejednanie stavebného úradu Mesta Vrútky a spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. , Vajnorská 142, 830 00 Bratislava v zastúpení splnomocnencom Ing. Jánom Turčanom, konateľom spoločnosti JT ENG s.r.o., Makovického 5135/11, 036 01 Martin. V konaní v danej veci bolo pokračované. Žiadateľ predložil na prejednaní vyjadrenia spoločností Slovak Telekom a.s. a SPP-D a.s. . Na výzvu stavebného úradu na predloženie ostatných dokladov a vyjadrení žiadateľ uviedol , že predkladá žiadosť o poskytnutie novej lehoty na doloženie na 60 dní z dôvodu vypracovania posúdenia EIA a s následne doloženia s tým súvisiacich stanovísk a vyjadrení. Na ústnom prejednaní stavebný úrad do zápisnice vyzval žiadateľa na doloženie dokladov, vyjadrení a súhlasov do lehoty 60 dní . Žiadosť o určenie novej lehoty na doloženie dokladov potrebných pre posúdenie v danej veci predložil aj písomne dňa 13.01.2019. Následne stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 18.01.2016 pod č. sp. 2511/2015 Tk konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní na dobu 60 dní.

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. IČO 35814497, Vajnorská 142, 830 00 Bratislava listom zo dňa 23.03.2016 požiadala o predĺženie lehoty prerušenia o 60 dní, z dôvodu zmeny miesta odberu vody pre technologické účely a zmeny riešenia likvidácie ( prečistenia dažďových vôd).

Mesto Vrútky listom zo dňa 30.03.2016 vydalo stanovisko, že s predĺžením prerušenia o 60 dní súhlasí.

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. IČO 35814497, Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, dňa 1.6.2016 požiadala o ďalšie predĺženie lehoty prerušenia z dôvodov vybavovania doplnení dotknutých orgánov. Podľa žiadosti sa tieto budú odvíjať od termínu vybavenia OÚ OŽP. Spoločnosť požiadala o predĺženie do vybavenia predmetných stanovísk. Lehotu z dôvodu rozsiahlosti nevedeli určiť. Stavebný úrad požiadavke vyhovel a lehotu predĺžil do termínu vybavenia stanovísk OÚ OŽP v Martine.

Listom zo dňa 03.06.2016, OÚ OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2016/008823-EIA-Ha ako príslušný dotknutý orgán požiadal povoliujúci stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska k predmetnej stavbe.

Mesto Vrútky záväzným stanoviskom pod č. 2511/2015-Kot. Zo dňa 14.10.2016 v zmysle § 120 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov dalo súhlas pre OÚ OŽP v Martine pre stavbu Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL na pozemkoch v k.ú. Vrútky.

Na základe poverenia Mesta Vrútky pre výkon štátneho stavebného dohľadu v zmysle § 98 a nasl. stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, bol vykonaný štátny stavebný dohľad na parcelách v k.ú. Vrútky určených na výstavbu dočasnej mobilnej betonárne na základe oznámenia o výkone pod č. 2068/2016-Tk zo dňa 24.07.2016. Kontrolou bolo zistené , že stavba bola zrealizovaná a prevádzkovaná bez príslušných povolení. Stavebný úrad výzvou zastavil činnosť na predmetnej stavbe do vydania príslušných rozhodnutí , správny delikt riešil v správnom konaní a vec preklasifikoval do konania o dodatočnom povolení stavby.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie Mesto Vrútky listom zo dňa 21.11.2016 vyzvalo spoločnosť ZAPA beton SK o doplnenie situácie stavby o zobrazenie katastrálnych hraníc pozemkov s určením umiestnenia stavby na predmetných parcelách, kde v prípade záberu na parcelách neuvedených v žiadosti o povolenie stavby dokladovať vlastnícky vzťah resp., iný vzťah k pozemkom.

Dňa 21.12.2016 bolo vykonané pojednávanie na Meste Vrútky so štatutárom spoločnosti ZAPA beton SK kde predmetom bolo dokladovanie majetkových vzťahov k záberom na pozemkoch vo vzťahu ku stavbe a dopracovanie projektovej dokumentácie. Spoločnosť uviedla, že komunikujú so spoločnosťou združenie Salini Impregilo, Dúha a NDS, aby vydokladovali majetkové vzťahy. Požiadavky na doplnenia projektovej dokumentácie boli zadané projektantovi a spoločnosť ich doplní v januári 2017. Stavebný úrad uviedol do zápisnice, že konanie zostáva prerušené predloženia dokladov a vyriešenia majetkových vzťahov k pozemkom.

Žiadateľ podal dňa 15.01.2017 , dňa 21.12.2017, dňa 15.01.2018, písomné žiadosti o predĺženie lehoty prerušenia z dôvodu riešenia majetkových vzťahov dotknutých pozemkov. Stavebný úrad požiadavke vyhovel.

Dňa 09.05.2018 OÚ Martin , odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, podľa §61 a §71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zemne zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal podľa §26 ods.1 vodného zákona a §66 stavebného zákona povolenie spoločnosti ZAPA beton SK, na uskutočnenie vodnej stavby v rozsahu stavebného objektu prípojky a rozvodov vody a podľa §21 ods. 1 pís.bň bod 1 vodného zákona povolenie na odber podzemnej vody z odvodňovacej priekopy, v ktorej je odvádzaná prebytočná voda z razby tunela Višňové – Dubná Skala.

Mesto Vrútky pod č. 783/2019/Tk zo dňa 22.05.2019 vydalo oznámenie o pokračovaní konania s pozvánkou na ústne pojednávanie vo veci dodatočného povolenie stavby „**Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL**“ na parcelách č. : KN-C 4043/4, 4045/4, 4043/4, 4423, 4047/1, 4042, 4046/1, 4047/1, 3871/204, 3871/203, 4047/2, 4051/4, 4051/4, 4051/9, 4052/2, KN-E 4044/2, 4045/2, 4043, 4423, 4046/1, 4050/2, 4051/1, 4052, 4047, k.ú. Vrútky, na 12.06.,2019 so stretnutím pozvaných na mieste stavby : Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové, Dubná skala EASTERN PORTAL. Súčasne uviedlo že spája konanie o dodatočnom povolení dočasnej stavby s kolaudáciou stavby. Na ústnom pojednávaní žiadateľ dokladoval vzťahy k predmetným parcelám, doplnil objektívnu skladbu. Stavebný úrad uviedol do zápisnice, že rozhodnutie bude vydané po dodaní záväzných stanovísk ku kolaudácii dotknutých orgánov.

Žiadateľ predložil dňa 26.06.2019 Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina ku kolaudácii stavby pod č. IZA-61-51-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 11.06.2019 a dňa 25.09.2019 vyjadrenie OR HaZZ v Martine ku kolaudácii.

Podľa §88 ods. 1 pís.b stavebného zákona, stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby, postavenej bez stavebného povolenia , alebo v rozpore s ním. Odstránenie stavby nenariadi iba v prípadoch , keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Povinnosť preukázať , že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi vyplýva z ustanovenia §88a stavebného zákona vlastníkovi stavby. Pod pojmom verejných záujmov sa rozumejú najmä ciele a záujmy územného plánovania , starostlivosť o životné prostredie , všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona a všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené vo vyhláske Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. a osobitné záujmy chránené orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Podľa §88a ods. 9 stavebného zákona, s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

V konaní bolo preukázané , že stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa ustanovenia §47 až 53 stavebného zákona a všeobecné technické požiadavky na výstavbu, upravené vo vyhláske MŽP SR č.532/2002 Z.z.. Žiadatelia predložili podklady – vyjadrenia dotknutých orgánov , organizácii , projektovú dokumentáciu. Stavba je v súlade s cieľmi a zámermi Územného plánu mesta Vrútky, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č.7/2006-J/61 dňa 28.11.2006 so zmenami a doplnkami č. 1 a č. 2. Žiadateľ predloženými podkladmi preukázal, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 , 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti , ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní bolo zistené, že dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní stavebník predložil :

Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich ucelených častí a staveniska č. 12 278 zo dňa 20.12.2015, Stavebný denník , Súhlas s užívaním príjazdovej cesty na betonáreň spoločnosti ZAPA

beton SK s.r.o. zo dňa 04.05.2018 k parcelám KN-C 4040, KN-E 4042, 4043, Prezenčná listina – Z oboznamovania zamestnancov o ochrane pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z., §4, písm. e, a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., §20-22.

Protokoly, správy: správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení Prevádzky „Betonáreň Dubná skala“, prevádzkovateľa ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava, č.04/0507/16-ME zo dňa 14.07.2016, Protokol o skúške č. 7084/2018 (pitná voda) zo dňa 20.07.2018, Protokol o skúške č. 7085/2018 (pitná voda) zo dňa 20.07.2018, Protokol č.1 o skúške vodotesnosti nádrže na vodu (čerpacia nádrž zo sanitárneho kontajneru) zo dňa 20.09.2018, Predávajúci protokol o odovzdaní a prevzatí dodávky (prevedeného diela), PUMPSERVIS s.r.o., Chaloupky 294, 687 22 Ostrožská Nová Ves zo dňa 10.01.2016, Predávajúci protokol 1xElektrodokumentácia MJ-181, 1x správa o revízii elektrického zariadenia - kus.zk. MJ-181.02 betonárka Dubná Skala č. 1605-0293 Wild zo dňa 08.08.2016, Predávajúci protokol betonárka Dubná Skala č. 1605-0293 Wild (riadiaci, silový elektrosystém betonárne Dubná Skala) zo dňa 20.07.2016, Odovzdávajúci protokol č.4100619896 zo dňa 11.09.2015, Protokol o zaškolení obsluhujúceho personálu a účasti v skúšobnej prevádzke, zo dňa 20.07.2016, Protokol o kvalite a kompletnosti 2016/03 č. 108/7733/2016 (výroba a dodávka OK zastrešenia skládky kameniva, v zmysle CP č.2016/040) zo dňa 24.05.2016, Správa č. 07/08/2015/0200 o revízii elektrického zariadenia (elektrická inštalácia obytného kontajneru č.:83162) zo dňa 18.08.2015, Správa o revízii elektrického zariadenia -kus.zk. MJ-181.02 č. 46/EI/16-Ast zo dňa 13.07.2016, Správa o vykonaní odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov č.28/2015 ZO DŇA 15.12.2015, merací protokol z merania zemných odporov uzemňovačov (Uzemnenie kovových nádrží - betonárka ZAPA) zo dňa 15.12.2015, Správa o odbornej prehliadke a odborných skúškach elektrických zariadení č. 30/2015 (NN prípojka) zo dňa 18.12.2015, Správa č.:16/08/2015/0200 o revízii elektrického zariadenia (Elektrická inštalácia obytného kontajneru č.83123) zo dňa 31.08.2015, Správa č.: 12/01/2016/0200 o revízii elektrického zariadenia zo dňa 15.01.2016, Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (OP a OS)(pevná elektrická inštalácia, ochrana pred atmosférickým prepätím technológie mobilnej betonárne, vrátane uzemňovacej sústavy zo dňa 11.10.2018, Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (el. inštalácia šatňa + sociálne zariadenie, východný portál tunela Višňové - Dubná Skala zo dňa 20.04.2016, Predávajúci protokol „Doprava, montáž a zprevádzkovanie mobilnej betonárne Stetter m2-TZ – východný portál tunela Dubná Skala, Žilina/SK“ zo dňa 30.11.2015, Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (OP A OS) (elektorinštalácia– obytný kontajner, výrobné číslo 83 123) zo dňa 01.11.2017, Protokol o nepriepustnosti – Samonosná plastová nádrž VNH 9 zo dňa 26.10.2015, Výrobky- prehlásenia o zhode : Nádrž samonosná plastová VNH 3,5,6,7,9,10,12,15,18,20 m3 (certifikát výrobku č. 14 0090 V/AO/b zo dňa 10.03.2014, skrátený pasport tlakovej expanznej nádoby MAXIVAREM US (LS) 60,80,100,150,200,300,500,750 vertikálne prevedenie VAREM.

Nájomnú zmluvu č. B-VP č.2/2017 k pozemku p.č. KN-E 4044/2 - orná pôda 2414,87 m2 zo 645 m2 , KN-E 4045/2 – trvalé trávne porasty 333,00 m2 zo 888 m2 zo dňa 31.10.2017,Nájomnú zmluvu č. B-VP č.3/2017 k pozemku p.č. KN-E 4046/1 - orná pôda 793,00 m2 zo 1817 m2 zo dňa 31.10.2017,

Nájomnú zmluvu č. B-VP č.2/2017 k pozemku p.č. KN-E 4044/2 - orná pôda 2414,87 m2 zo 645 m2 , KN-E 4045/2 – trvalé trávne porasty 333,00 m2 zo 888 m2 zo dňa 31.10.2017

Nájomnú zmluvu č. B-VP č.3/2017 k pozemku p.č. KN-E 4046/1 - orná pôda 793,00 m2 zo 1817 m2 zo dňa 31.10.2017, Zmluvu o nájme pozemku č. 2/2015 k pozemkom p.č. KN-C 4043/4, 4045/4, 4047/1, KN-E 4423 zo dňa 24.09.2015, Zmluvu o podnájme pozemku č.30201/ZoPN-001/2017/Vrútky/1856/SI/Bet-VP k pozemkom p.č. KN-E 4044/2-orná pôda 645 m2, 4043–orná pôda 400,5 m2, 4045/2 –TTP 877 m2, 4046/1-orná pôda 793m2 zo dňa 28.04.2017, Nájomnú zmluvu k pozemkom p.č. 4043 -orná pôda 2911 m2, súhlasy správcu majetku štátu za neznámych vlastníkov SPF-BA zo dňa 13.05.2008, 10.01.2008.

V konaní sa vyjadрили:

INŠPEKTORÁT PRÁCE ŽILINA odbor inšpekcie práce, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II., záväzné stanovisko č. IPZA/IPZA\_OBOZPII/KON/2019/2714 2019/8290 zo dňa 11.6.2019, MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, stanovisko č. SEMaI-18-1565/2016 zo dňa 25.6.2019, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin vyjadrenie č. O6310005026 zo dňa 19.07.2016, STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA-

DISTRIBÚCIA, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 4300038672 zo dňa 09.12.2015  
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA-DISTRIBÚCIA, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 4300049941 zo dňa 08.08.2016, SPP - distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, stanovisko č. TD/1694/ZA/Ki/2015 zo dňa 11.12.2015, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611525461 zo dňa 16.11.2015, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 08 Martin, odborné stanovisko č. PPL 2015/007043 zo dňa 10.11.2015, odborné stanovisko č. PPL 2016/01531 zo dňa 25.07.2016, záväzné stanovisko č. PPL 2018/02470 zo dňa 31.12.2018, SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, IVSC ŽILINA, M.Rázusa 104/, 010 01 Žilina, stanovisko č. 2017/2016/6470/22623 zo dňa 02.08.2016, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko č. 2017/2016/6470/22623 zo dňa 02.08.2016, OR Hasičského a záchranného zboru v Martine, V.Žingora 30, 036 01 Martin, stanovisko č. ORHZ-MT1-1003-/2016 zo dňa 20.07.2016, OR Hasičského a záchranného zboru v Martine, V.Žingora 30, 036 01 Martin, stanovisko č. ORHZ-MT2-2019/000424 zo dňa 04.09.2019, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, stanovisko č. CS SVP OZ PN 1916/150/CZ 21864/2016 zo dňa 05.08.2016, OÚ MARTIN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, rozhodnutie č. OU-MT-OSZP-2015/013114-EIA-Kh zo dňa 11.12.2015, OÚ MARTIN, OÚ MT OSŽP, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/008823-EIA-Ha zo dňa 03.06.2016, OÚ MT OSŽP, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, výzva č. OU-MT-OSZP-2016/012995-EIA-Ha zo dňa 12.10.2016, OÚ MT OSŽP, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, výzva č. OU-MT-OSZP-2016/012995-EIA-Ha zo dňa 15.11.2016, OÚ MT OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP-2016/012995-EIA-Ha zo dňa 13.12.2016, OÚ MT OSŽP, vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/8843-Mu zo dňa 29.06.2016, OÚ MT OSŽP vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/008779/1-vod.Va zo dňa 19.07.2016, OÚ MT OSŽP vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/008767-OH.Mi zo dňa 30.06.2016. OÚ MT OPaL vyjadrením pod č. OÚ-MT-PLO-2015/013163-SIS-P zo dňa 06.11.2015, SPF Búdkova 36, Bratislava, potvrdenie pod č. SPFZ/2018/032571 zo dňa 05.04.2018, a dňa 25.09.2019 vyjadrenie OR HaZZ v Martine ku kolaudácii.

Žiadateľ v priebehu konania predložil Súhlas na využívanie sociálnych zariadení v administratívnych priestoroch Zariadenia staveniska na Dubnej skale, pre pracovníkov betonárne , vydaný združením SALINI IMPREGILO – DÚHA, Žilina pod číslom 0302/2018/Vis/SSS/TSu zo dňa 27.09.2018 pre spol. ZAPA beton SK s.r.o.. Pracovníci dočasnej mobilnej betonárne ako sociálne zázemie využívajú sociálne priestory zariadenia staveniska SALINI vzdialeného 250 m od prevádzky betonárne. Sociálne priestory sú poskytnuté prevádzkovateľovi betonárne na základe nájomnej zmluvy a sú vybavené 6 ks umývadiel, 6 ks toaliet, 6 ks pisoárov a 6 ks sprch (vybavených TUV). Pre prípad zálohy je dočasná mobilná betonáreň vybavená kontajnerom oddychovej miestnosti+ WC (vybaveným I WC misou a I umývadlom so studenou úžitkovou vodou pre účely splachovania a umývania rúk - voda nebude tepelne upravovaná). Kontajner oddychovej miestnosti + WC bude vybavený podzemnou zbernou nádržou na splašky (fekálnym tankom o objeme cca 5 m3), umiestnenou pod kontajnerom. Odvoz splaškov nahromadených v podzemnej zbernej nádrži bude zabezpečovať oprávnená servisná spoločnosť na základe dohody s prevádzkovateľom betonárne.

Na základe uvedeného, bolo v danej veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok bol zaplatený v hotovosti v pokladni MsÚ Vrútky podľa cenníka správnych poplatkov.

#### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Martin.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

Mgr. Branislav Zacharides  
primátor mesta

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....27.9.2019.....

Zvesené dňa : .....

Príloha: Situácia

Doručiť:

1. ZAPA beton SK s.r.o. , Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
2. Zuzana Zemličková, Podjavorinské 1604812, 149 00 Praha 4, ČR
3. Constructiou Services, Ing. Daniel Běl, Na Kracinách 2, 900 33 Mariánka
4. PS-MSI, a.s. Kúty 3802/17, 760 01 Zlín
5. Merko CZ a.s., U Řeky 600m, 720 00 Ostrava
6. OÚ OSŽP v Martine, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
7. OR HaZZ,V.Žingora 30, 036 01 Martin
8. IP , Hlavná 2, 010 09 Žilina
9. Slovenská správa ciest , Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
10. OÚ PLO , Mudroňova 45, 036 01 Martin
11. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
12. RÚVZ Kuzmányho 27, 036 80 Martin
13. RH Dúha , Čapajevova 29, 080 01 Prešov
14. Národná diaľničná spoločnosť , Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09
15. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
16. Slovak Telekom, , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Sredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
19. Orange Slovensko ,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
20. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
21. EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
22. Majitelia dotknutých parciel v k.ú. Vrútky,
23. a/a

