



## LEGENDA:

	Spínač č. 1 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP 20, IP44
	Spínač č. 5 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
	Prepínač č. 6 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
	Prepínač č. 7 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
	Prepínač č. 6 + 6 v K068 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44
	Zvončekové tlačidlo
	Vypínač s tlejkou NN 230V/400V, 16A
	Termostat
	Svietidlo stropné IP20 podľa výberu investora
	Svietidlo stropné – nástenné IP44 podľa výberu investora
	Svietidlo stropné – nástenné IP65 LED trubiové
	PIR senzor 120 stupňov IP65 120W spínanie LED
	Zásuvka v K068 pod/nad omietkou 16A 230V IP20, IP44 s clonkami
	Vývod ochranného pospojovania
	Rozvádzač Rx pod/nad omietku daný výpočtom oteplenia
	Hlavná uzemňovacia prípojnica
	Rozpojovacia a istiaca skrinka HDS
	Núdzové svietidlo LED 3W s kontrolným tlačítkom
	Vysokoteplotný panel
	Nízokoteplotný panel
	ECOSUN
	ECOSUN
	ECOSUN

LEGENDA MIESTNOSTÍ							
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE VO VRÚTKACH							
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OBJEM m <sup>3</sup>	ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE			POZNÁMKA
				SPÔSOB	POČET	VÝKON	
2.01	PODESTA SO SCHODISKOM	6,52					
2.02	WC	0,94	2,86	KONV05	1 ks	0,5 kW	
2.03	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	44,19	130,3	PNT 0,7	6 ks	4,2 kW	
2.04	KUCHYNKA	8,63	25,47	PNT0,6+0,3	2 ks	0,9 kW	
2.05	PODESTA + TOČITÉ SCHODISKO	1,56					

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :	3 N PE AC 230/400V, 50Hz/TN-S
Ochrana pred úrazom el.prúdom :	STN 33 2000-4-41
Ochrana v normálnej prevádzke:	
412.1.	- ochrana izolovaním živých častí
412.2.	- ochrana zábranami alebo krytmi
412.5.	- doplnková ochrana prúdovým chráničom
Ochrana pred úrazom pri poruche:	
413.1.	- ochrana samočinným odpojením napájania
413.2.	- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.

Schodisko a podesta na 2.NP je napájané z RES nachádzajúcom sa na 1.NP

Prívody do RMS2, RMS3

VYPRACOVAL

Ing. Dušan Bartko

Necpaly 415  
IČO: 44705940

dusan.bartko@gmail.com  
038 12 NECPALY  
DIČ:1075180282

podpis  
autorizácia autorské práva vyhradené

HLAVNÝ PROJEKTANT

Ing. DANIELA VAKRČKOVÁ

PROJEKT

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ  
ÚPRAVY HASIČSKEJ  
ZBROJNICE VO VRÚTKACH

KN – 1296,1297  
k.ú – VRÚTKY

INVESTOR

MESTO VRÚTKY

Námestie S. Zachara 4, 038 61

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT PRE OHLÁSENIE  
STAVEBNÝCH ÚPRAV

ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO PARÉ  
ČÍSLO ZÁKAZKY PD-ELD/10-2020  
DÁTUM 062020  
MIERKA 1:50

ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP

EL2