


Rozvodná sieť, 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
Prostredie: Interier /AAS, AB5, AD1, BA1/
Ochrana pred úep: samočinným odpojením napájania
Doplňková: pospájaním a prúd. chráničmi

ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVAL	
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL	
		Mgr. Milan Zbyvateľ autORIZOVANÝ stavebný inžinier PRJEKTIVANIE EL. ZARIADENÍ B.Jermsonova 3/13 036 01 Martin mobil: 0905 393457

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO	
Ing. Z. ŠIMÚNOVÁ			
Miesto stavby: MsÚ Vrútky, Nám.Stanišova Zachara č.4, 038 61 Vrútky			
KRAJ:	ŽILINSKÝ	ÚČ VRÚTKY	
INVESTOR: Mesto Vrútky, Nám.Stanišova Zachara č.4, 038 61 Vrútky			
NAZOV		Č. ZAKAZKY	2016/02
Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4		DATUM	01/2016
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		ÚČEL	OHĽASENIE STAVBY
OBSAH		03 – ELEKTRO ČASŤ	
ROZVADZAČ RMS, časť2		MIERKA	DIEL Č. 03
			VÝKR. Č. 6/2



Ing. ŠIMÚNOVÁ ZUZANA

THURZOVA 16, 036 01 MARTIN
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
TEL. 0902 20 40 45
RECČ. 3432SPM11