



Zápusťná skrinha s dverami IP40, 1200x1200x240
IP40/20,



- PI -60kVA
- Pp-40kW
- In-63A
- Ik"-1,33kA
- ip-2,73kA
- IP40/20

Stratový výkon skrine je -226W
Stratový výkon istiacich prvkov+rezerva
+vodičov a prepätí ochrany je +198W
Stratový výkon celkový je -26W

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAV		<div>Mgr. Milan Zbyvateľ autorizovaný stavebný inžinier PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ Björnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457</div>	
Mgr. M. ZBYVATEL		Mgr. M. ZBYVATEL			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO		<div> Ing. ŠIMONOVÁ ZUZANA ŽILIZOVNA 16, 038 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432SP*41</div>	
ING. Z. ŠIMONOVÁ					
MIESTO STAVBY: MSÚ VRÚTKY, Nám. Stanišova ZACHARA		č. 4, 038 61 VRÚTKY			
KRAJ:	ŽILINSKÝ	OÚ	VRÚTKY		
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám. Stanišova ZACHARA č. 4, 038 61 VRÚTKY					
NAZOV		Č. ZAKAZKY		2016/02	
Mestský úrad Vrútky, Námestie S. Zachara č. 4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		DATUM		01/2016	
		ÚČEL		OHLASENIE STAVBY	
		03 – ELEKTRO ČASŤ			
		MIERKA		DIEL Č.	
OBSAH	ROZVADZAČ RES, časti			03	VÝR. Č. 5/1