


ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AAS, ABS, ADL, BA1/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANIM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Mgr. Milan Zbovateľ autonizovaný stavebný inžinier PROJEKTOVANIE EL. ZARADENÍ Bjornsonova, 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO		 Ing. ŠIMÓNOVÁ ZUZANA THURDOVA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432SP/41
ING. Z. ŠIMÓNOVÁ				
MESTO STAVBY: MsÚ VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY				
KRAJ:	ŽILINSKÝ	OÚ	VRÚTKY	
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY				
NÁZOV				
Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4				
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby				
OBSAH				
ROZVADZAČ RS-2, čas12				