


Zápusťná skriná s dverami IP40, 4x24 modulov, 770x588x136
IP40/20,

PI -12kVA
Pp-8kW
In-32A
Ik"-1,33kA
ip-2,73kA
IP40/20




Stratový výkon skrine je -155W
Stratový výkon istiacich prvkov+rezerva
+vodičov a prepať. ochrany je +138W
Stratový výkon celkový je -17W

ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
RODSTREDIE: INTERIÉR /AAS, ABS, AD1, BA1/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Mgr. Milan Zbovyateľ autorizovaný stavebný inžinier PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ Björnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO	
ING. Z. ŠIMONOVÁ			
MESTO STAVBY: MŤO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
KRAJ: ŽILINSKÝ		OÚ VRÚTKY	
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
NÁZOV		Č. ZAKAZKY	Č. PARÉ
Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4		2016/02	
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		DÁTUM	01/2016
		ÚČEL	OHĽASENIE STAVBY
OBSAH ROZVADOŤAČ RS-4, časť I		03 - ELEKTRO ČASŤ	
		MIERKA	DIEL Č. 03
			VYK. Č. 10/1



Ing. Z. ŠIMONOVÁ ZUZANA
THURČOVA 16, 036 01 MARTIN
PROJEKTOVACIA ČINNOSŤ
IČO 35 38 94 78
TEL. 0902 20 40 43
REG.Č. 34329PAI