



ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, 50Hz/TN-C-S  
PROSTREDIE: INTERIER /AAS, ABS, ADL, BA1/  
OCHRANA PRED UEP, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>Mgr. Milan Zbyvoťel</div> <div>autORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ</div> <div>Björnsonova 3/13, 036 01 Martin</div> <div>mobilit 0905 393457</div>
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO	
ING. Z. ŠIMONOVÁ			
MESTO STAVBY: MSÚ VRÚTKY, Nám.Stanišova ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
KRAJ: ŽILINSKÝ		OÚ VRÚTKY	
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanišova ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
NÁZOV		Č. ZAKAZKY	2016/02
Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		DATUM	01/2016
		ÚČEL	OHĽASENIE STAVBY
		03 - ELEKTRO ČASŤ	
OBSAH	ROZVADZAČ RS-4, časť2	MIERKA	DIEL Č. 03
			VÝKR. Č. 10/2