

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ
ODBORNOU KOMISIOU
Č. 03/2016

NÁZOV STAVBY: **Mestský Úrad Vrútky, Námestie S. Zachara č.4**
 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby

INVESTOR: MESTO VRÚTKY, NÁMESTIE STANISLAVA ZACHARA č.4,
 038 61 VRÚTKY

ZLOŽENIE KOMISIE: predseda: Mgr. MILAN ZBYVATEL - projektant elektro
 člen: Ing. ZUZANA ŠIMÚNOVÁ- projektant stavebnej časti
 Ing. MILAN ROOB – projektant ÚK

POUŽITÉ PODKLADY:

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov. Časť 7 Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701 Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory.

Ostatné platné technické normy, zákony a vyhlášky, súvisiace s posudzovanou činnosťou.

Obhliadka objektu, oboznámenie sa z technológiou.

POPIS OBJEKTU:

Objekt administratívnej budovy MsÚ Vrútky s kancelárskymi priestormi a zázemím – sklady, archív, hygienické zariadenia.
Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia.

ROZHODNUTIE: Komisia určuje vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

INTERIÉR :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-3, AM-8-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

VYUŽITIE BUDOVY:

BA1, BC2, BD1, BE1,
BE2-N1 SKLAD PELETIEK-m.č.025, 1.PP/ z nebezpečenstvom požiaru horľavých látok/

KONŠTRUKCIA BUDOVY:

CA1+CA2, CB1

EXTERIÉR:

PROSTREDIE PRE OKOLIE BUDOVY: AA7, AB8, AE3, AD2-min. IP44, AF1, AH1, AG1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT2, BC2, BA1

POZNÁMKA A ZÁVÄZNÁ POŽIADAVKA:

Protokol overiť resp. posúdiť po ukončení skúšobnej prevádzky a stanovené prostredie buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Priestory vzhľadom na stanovené prostredie budú vybavené protipožiarными prostriedkami a vybaveniami: hasiace prístroje a výstražné tabuľky, protipožiarne prepážky, dvere.

Hodnotenie vonkajších vplyvov v priestoroch je vykonané pre obvyklý prevádzkový stav. Nepostihuje havarijné stavy v objekte.

Pri akejkoľvek zmene technológie, zmene technologického zariadenia alebo zmene používaných technologických médií musia byť vonkajšie vplyvy určené znovu a prekontrolované či el. zariadenia vyhovujú zmeneným podmienkam.

Tento protokol musí byť prepracovaný i v prípade zmeny normatívnej alebo legislatívnej základne podľa ktorej je vypracovaný.

V MARTINE: marec 2016

Podpis predsedu komisie: