PÔDORYS 1.PP



LEGENDA 1.PP

Č.M.	NÁZOV-ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
001	VSTUPNÉ SCHODISKO	5,40
002	CHODBA	39,23
003	OSOBNÝ VÝŤAH	5,60
004	VSTUP DO VÝŤAHU	3,751
005	SPRCHA	1,02
006	PREDSIEŇ SPRCHY	1,20
007	WC + UMÝVADLO	3,10
008	ŠATŇA	7,69
009	VSTUPNÁ CHODBA	4,98
010	KANCELÁRIA	7,12
011	KANCELÁRIA	9,54
012	KANCELÁRIA	22,75
013	KANCELÁRIA	24,50
014	KANCELÁRIA	18,35
015	KANCELÁRIA	25,65
016	KANCELÁRIA	23,40
017	CHODBA	11,44
018	PIVNICA	36,83
019	PRIESTOR POD SCHODAMI	20,74
020	PIVNICA	36,76
021	PIVNICA	19,15
022	PIVNICA	29,91
023	KOTOLŇA	23,86
024	PELETKOVÁ KOTOLŇA	15,27
025	SKLAD PALIVA-PELETIEK	6,82
026	VSTUPNÁ CHODBA	4,61
027	PIVNICA	2,70
028	WC	1,40
029	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	2,68
CELKOVÁ PLOCHA		429,59 m2

LEGENDA ÚK:

Korad 11K-5100 – DĹŽKA RADIÁTORA (100-1000mm)
VÝŠKA RADIÁTORA (5-500mm)
DOSKOVÝ RADIÁTOR KORAD TYP 11K resp. ekvivalent

Koralux KLC 1220x450 – ŠÍRKA RADIÁTORA (450-450mm)
VÝŠKA RADIÁTORA (1220-1220mm)
KÚPEĽŇOVÝ REBRÍK Korado resp. ekvivalent

TPV15, PS15/2 – NASTAVENIE SKRUTKOVANIA
PRIAME REGULAČNÉ SKRUTKOVANIE HERZ RL-5 DN15 resp. ekvivalent
PRIAMY TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90 DN15 resp. ekvivalent
+ TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ MINI resp. ekvivalent

VETVA V2 – ÚK PRE RADIÁTORY 70/50°C MESTSKÝ ÚRAD
VETVA V3 – ÚK PRE RADIÁTORY 70/50°C MESTSKÁ POLÍCIA

TE=-16°C, NOVÉ RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE DT=70/50°C

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.Milan ROOB
VYPRACOVAL	Ing.Milan ROOB
KONTROLOVAL / ZÁK.Č.PROFESIE	Ing.Milan ROOB / 58-15-04

Projektovanie TZB
Ing.Milan ROOB MR-TRADE
Tomášikova 10, 036 01 MARTIN, SLOVAKIA
tel./fax+421-43-4301414 gsm:+421-903-804380
e-mail: mr-trade@stonline.sk

MIESTO STAVBY	MsÚ VRÚTKY, nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY	GP:	Ing.ŠIMÚNOVÁ Zuzana Tharpe 10, 036 01 MARTIN Tel:0903-204045, PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ e-mail: simunova.zuzana@gmail.com IČO: 35389478 Reg.č.3.432/2*1*A1
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.Zuzana ŠIMÚNOVÁ		
INVESTOR	MESTO VRÚTKY, nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY		
JKSO	XY	ČPARCELY	č.p.76/1 k.ú.Vrútky
STAVBA	Mestský Úrad Vrútky, námestie S.Zachara č.4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby	STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT
		PROFESIA	VYKUROVANIE
		MIERKA	1:50
OBJEKT	SO-01 Prevádzková budova	DÁTUM	02/2016
		REVÍZIA	
VÝKRES	PÔDORYS 1.PP-NOVÝ STAV	FORMÁT	8xA4
		Č.ZÁKAZKY	2016/1

ÚK

Č.VÝKRESU 03