


ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AA5, ABS, AD1, BA1/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Mgr. Milan Zbovateľ autorizovaný stavebný inžinier PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ Björnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457</div>
Mgr. M. ZBYVATEL		Mgr. M. ZBYVATEL		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO		
ING. Z. ŠIMÚNOVÁ				
MIESTO STAVBY: MsÚ VRÚTKY, Nám.Stanišlavo ZACHARA		<div> Ing. ŠIMÚNOVÁ ZUZANA ŽILINA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432SP/11</div>		
KRAJ: ŽILINSKÝ	ÚJ VRÚTKY			
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanišlavo ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY				
NÁZOV		Č.ZAKAZKY	2016/02	Č.PARÉ
Mestský úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		DAŤUM	01/2016	
		ÚČEL	OHĽASENIE STAVBY	
		03 – ELEKTRO ČASŤ		
OBSAH	ROZVADZAČ RES, časť2	MIERKA	DIEL Č. 03	VÝR. Č 5/2