



Zápusťná skrinna s dverami IP66, 1200x800x240
IP66/20,



Stratový výkon skrine je -198W
Stratový výkon istiacich prvkov+rezerva
+vodičov a prepätí, ochrany je +175W
Stratový výkon celkový je -23W

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Mgr. Milan Zbyvateľ</div> <div>autorizovaný stavebný inžinier</div> <div>PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ</div> <div>Bajarsónova 3/13, 036 01 Marčín</div> <div>mobili: 0905 393457</div>
Mgr. M. ZBYVATEL		Mgr. M. ZBYVATEL		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		<div></div> <div>Ing. ŠIMŮNOVÁ ZUZANA</div> <div>THURZOVA 16, 036 01 MARČÍN</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ</div> <div>ICO 35 36 94 78</div> <div>TEL. 0902 20 40 45</div> <div>REG.Č. 34325PMI</div>		
ING. Z. ŠIMŮNOVÁ				
MESTO STAVBY: MŠÚ VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY				
KRAJ: ŽILINSKÝ	OÚ VRÚTKY			
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY				
NÁZOV		Č. ZAKAZKY	2016/02	Č. PARÉ
Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		DÁTUM	01/2016	
		ÚČEL	OHLASENIE STAVBY	
		03 – ELEKTRO ČASŤ		
OBSAH	ROZVADZAČ RMS, časti	MIERKA	DIEL Č.	VYKR. Č.
			03	6/1