



ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AAS, ABS, AD1, BA1/
OCHRANA PRED VEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL	
		Mgr. Milan Zbyvateľ autORIZOVANÝ stavebný inžinier PROJEKTUJANIE EL. ZARIADENÍ Björnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO	
Ing. Z. ŠIMONOVÁ			
Miesto stavby: Maú vrútky, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
KRAJ: ŽILINSKÝ	ÚO VRÚTKY		
INVESTOR: Mesto vrútky, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
NAZOV		Č. ZAKAZKY	2016/02
Mestský Úrad Vútiky, Námestie S.Zachara č.4		DATUM	01/2016
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		ÚČEL	OHĽASENIE STAVBY
		03 – ELEKTRO ČASŤ	
OBSAH	ROZVADOČ RS-3, časť2	MIERKA	DIEL Č. 03
			VÝK. Č. 9/2